

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«31» октября 2023 г., 74230061000203627448

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Троицку, Троицкому,
Октябрьскому и Чесменскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Челябинской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«14» ноября 2023 г., 13 час. 00 мин. № 2310/007-74/27-П/АВП

(дата и время составления акта)

Челябинская область, г. Троицк, ул. Денисова, дом №3А

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «31» октября 2023 г., № 2310/007-74/27-П/РВП, учетный номер проверки 74230061000203627448.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Калимуллин Роман Ринатович – инспектор ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Троицка, Троицкого, Октябрьского и Чесменского районов по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Челябинская, г Троицк, ул Октябрьская, Дом 150

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо (контролируемые лица):

МКУСО СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ИНН 7418009675, адрес регистрации юридического лица: 457100, ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, ТРОИЦК, ОКТЯБРЬСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 150

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «07» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «07» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "___" _____ г., ___ час. ___ мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершённое контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «07» ноября 2023 года, 11 час. 00 мин.

по «07» ноября 2023 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл Челябинская, г Троицк, ул Октябрьская, Дом 150

(указываются даты и места фактически совершённых контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 07.11.2023 №Б/Н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1.1) правоустанавливающие документы на объект защиты и (или) территорию (земельного участка), учредительный документ; 2) документы организационно - распорядительного характера (приказы, распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты, должностные инструкции); 3) декларация пожарной безопасности; 4) техническая документация, связанная с вопросами энергоснабжения, водоснабжения, установок систем предотвращения пожаров и противопожарной защиты, договоры на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию систем предотвращения пожара и противопожарной защиты; 5) технологическая документация, наличие и ведение которой регламентируется техническими регламентами, правилами противопожарного режима, иными нормативными правовыми актами и нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности; 6) договоры аренды территорий, зданий, помещений, объектов, агрегатов, иные гражданско-правовые договоры, подтверждающие право владения, пользования и (или) распоряжения объектом защиты на законных основаниях, а также договоры на выполнение работ, подлежащих лицензированию в области пожарной безопасности, для определения лиц, несущих ответственность за обеспечение пожарной безопасности объекта; 7) лицензия юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнявшего на объекте защиты работы, подлежащие лицензированию в области пожарной безопасности

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. При проведении выездной проверки установлено:

Нарушения не выявлены

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 07.11.2023 №Б/Н

2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах проживания людей (Приложение № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Челябинская, г Троицк, ул Октябрьская, Дом 150)

3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора на объектах всех классов функциональной пожарной опасности (Приложение № 1 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78) (обл Челябинская, г Троицк, ул Октябрьская, Дом 150)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Инспектор ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Троицка, Троицкого, Октябрьского и Чесменского районов по пожарному надзору) Калимуллин Роман Ринатович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



подпись

Калимуллин Роман Ринатович - Инспектор ОНДиПР по городу Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области (государственный инспектор города Троицка, Троицкого, Октябрьского и Чесменского районов по пожарному надзору), телефон: 83516326608, e-mail: kalimullinrr@74.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода



Муниципальное казенное
учреждение
социального обслуживания
«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ»
ГОРОДА ТРОИЦКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Октябрьская, д.150, г. Троицк,
Челябинской области 457100
телефон (8-351-63) 2-63-62, 2-64-46
ОКПО 34512065, ОГРН 1027401101970
ИНН/КПП 7418009675/742401001
от 17.04.2023г. № 285

Прокурору города Троицка
Челябинской области
старшему советнику юстиции
Д.А. Иванову

Дата 17.04.2023

Уважаемый Дмитрий Александрович!

В ответ на Ваше представление от 20 марта 2023 года № 56-2023. «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности», администрация муниципального казённого учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области сообщает следующее:

1. Представление было рассмотрено 14 апреля 2023 года с участием представителя прокуратуры города Троицка Панова Е.В., директора муниципального казённого учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Левченко О.М., заместителя директора по административно-хозяйственной части А.А. Адаева., главного бухгалтера Потаповой И.С., юрисконсульта Ахмадуллина Б.Р.
2. Все выявленные нарушения устранены:
 - 1) Исключено хранение под лестничным маршем предметов, выполненных из горючих материалов;
 - 2) Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, и в эвакуационных проходах прикреплены к полу;
 - 3) Впредь не допускается оставление без присмотра, в том числе по окончании рабочего времени, не обесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации);
 - 4) Розетки, рубильники, другие электроустановочные изделия с повреждениями не используются;
 - 5) Светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, не эксплуатируются;

6) Временная электропроводка, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов не используется;

7) Обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

3. За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей ответственному за пожарную безопасность заместителю директора по административно-хозяйственной части А.А. Адаеву объявлено дисциплинарное взыскание – замечание (копия приказа по МКУ «Приют» № 36-д/к от 14.04.2023г. о применении дисциплинарного взыскания прилагается).

Прил. на 1 л. в 1 экз.

Директор



О.М. Левченко



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура города Троицка

ул. Климова, 18, г. Троицк, Челябинская область, 457100

20.03.2023 № 56 - 2023

Директору Муниципального
казенного учреждения социального
обслуживания «Социальный приют
для детей и подростков» города
Троицка Челябинской области

Левченко О.М.

ул. Октябрьская, д.150, г.Троицк,
Челябинская область, 457105

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
законодательства о пожарной
безопасности

В ходе проведенной прокуратурой города проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в деятельности Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области.

Так, 17.03.2023 прокуратурой города совместно со специалистом ОНД и ПР по г.Троицку, Троицкому, Октябрьскому и Чесменскому районам Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Челябинской области проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в здании Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области, расположенном по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул.Октябрьская, д.150.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- 1). допускается хранение под лестничным маршем предметов, выполненных из горючих материалов, что является нарушением пункта «16к» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- 2). ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах, не крепятся к полу, что является нарушением пункта 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;
- 3). Допускается оставление без присмотра, в том числе по окончании рабочего времени, не обесточенных (не отключенных от электрической сети) электропотребителей, в том числе бытовых электроприборов (за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал; электропотребителей

АБ № 035414

дежурного освещения, систем противопожарной защиты; других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации), что является нарушением пунктов 32, 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

4). допускается пользование розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями, что является нарушением пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

5). допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, что является нарушением пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

6). допускается использование временной электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенных по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, что является нарушением пункта 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479;

7). не обозначено направление движения к источникам противопожарного водоснабжения указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, что является нарушением пункта 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении обязанностей сотрудниками Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области, ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности, что привело к нарушению прав несовершеннолетних воспитанников указанного учреждения, создало угрозу их жизни и здоровью.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

т р е б у ю :

1. Рассмотреть указанное представление с участием представителя прокуратуры г.Троицка, известив его о времени и месте рассмотрения;
2. Принять меры по устранению указанных в представлении нарушений требований пожарной безопасности;

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения закона виновных сотрудников Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области;

4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить прокурору города Троицка в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор города
старший советник юстиции



Д.А. Иванов



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте,
Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

ул. Ленина, д.61, г. Троицк, 457100
тел. 8(351-63)2-17-74 E-mail: rospn-27@74.rospotrebnadzor.ru
ул. Спортивная, д.36, г. Южноуральск, 457040
тел 8(351-34)4-08-98; 4-54-53 E-mail: rpn-ugur@surnet.ru

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 24 ноября 2023г. № 27/147

город Троицк
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

(должность лица, составившего предписание)

Альмухаметовой Г.Т.

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «03» ноября 2023 г. № 27/147 в отношении Муниципального казенного учреждения социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области ИНН 7418009675, ОГРН 1027401101970

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

по адресу: 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, 150

1. В спальне младшей группы (группа №) допущено использование металлических кроватей с панцирной сеткой, которые не имеют твердое ложе чем нарушены требования п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
2. Уровень искусственной освещенности в помещении игрового зала 1 группы не отвечает требованиям гигиенических нормативов, а именно: по результатам проведенного инструментального обследования в игровом зале 1 группы уровень искусственной освещенности составил «игровой зал 1 группа точка 1» показатель 356 ± 33 лк; «игровой зал 1 группа точка 2» показатель 369 ± 34 лк; «игровой зал 1 группа точка 3» показатель 370 ± 34 лк; «игровой зал 1 группа точка 4» показатель 361 ± 33 лк; «игровой зал 1 группа точка 5» показатель 369 ± 34 лк; «игровой зал 1 группа точка 6» показатель 351 ± 32 лк; «игровой зал 1 группа точка 7» показатель 357 ± 33 лк; «игровой зал 1 группа точка 8» показатель 350 ± 32 лк, «игровой зал 1 группа точка 9» показатель 340 ± 31 лк, при нормативе «не менее 400 лк», что подтверждается протоколом инструментального обследования № П.03/01436-23 от 15.11.2023 г. и экспертным заключением от 15.11.2023 г. к указанному протоколу, и является нарушением требований п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.

В ходе проведенного мероприятия по контролю филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке» был произведен отбор проб питьевой воды на микробиологические, санитарно-химические показатели. Согласно экспертному заключению № 03/04873-23 от 20.11.2023 г. и протоколу лабораторных испытаний № 03/04873-23 от 20.11.2023, проба № 4873 «вода питьевая из распределительной сети» не соответствует требованиям таблицы 3.1 главы III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю цветность, который составил $27,7 \pm 5,5$, при нормативе не более 20.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей",
с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Произвести замены кроватей в младшей группе (группа № 3), которые не имеют твердого ложа (основание: п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20). **Срок: до 25.12.2023 г.**
2. обеспечить уровни искусственной освещенности в помещении игрового зала 1 группы не менее 400 лк в соответствии с требованиями п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 (основание: п. 2.8.1, п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20) **Срок: до 01.05.2024 г.**
3. Осуществить повторный лабораторный контроль качества питьевой воды на органолептические показатели. **Срок: до 25.12.2023 г.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Челябинской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

специалист-эксперт

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Г.Т. Альмухаметова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 24 » ноября 2023 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Челябинской области

Территориальный отдел в городе Троицке, городе Южноуральске, городе Пласте,
Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

от 24 ноября 2023 г. 10 час. 00 мин. № 27/147
(дата и время составления акта)

город Троицк
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах Унжениной И.А. № 27/93 от 20.06.2023 г., учетный номер КНМ 74230041000103571748

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Альмухаметовой Гульмирой Турсуновной, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в г. Троицке, г. Южноуральске, г. Пласте, Троицком, Октябрьском, Чесменском и Увельском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) помощник врача по общей гигиене Рукавишников Е.О.

2) инженер СГЛ Терещенко Н.Г.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) Орган Инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области», аттестат аккредитации RA.RU 710037 выдан 03 июня 2015 года Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания "Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области, ИНН 7418009675, ОГРН 1027401101970, Место нахождения юридического лица : 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с " 13 " ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 24 " ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

с 10 час. 00 мин. « 13 » ноября 2023 г. по 12 час. 15 мин. « 13 » ноября 2023 г.

(часы, минуты) (указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

с " 13 " ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 13 " ноября 2023 г., 11 час. 50 мин.

по месту 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 13.11.2023 г.

2) получение объяснений в следующие сроки:

с " 13 " ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 13 " ноября 2023 г., 11 час. 50 мин.

по месту

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлены: объяснения от 13.11.2023;

3) истребование документов в следующие сроки:

с " 13 " ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 13 " ноября 2023 г., 11 час. 50 мин.

по месту

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен:

4) отбор проб

в следующие сроки:

с " 13 " ноября 2023 г., 10 час. 50 мин.

по " 13 " ноября 2023 г., 12 час. 15 мин.

по месту

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150

5) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с " 13 " ноября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по " 13 " ноября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту 457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

6) испытание

в следующие сроки:

с " 13 " ноября 2023 г., 14 час. 10 мин.

по " 21 " ноября 2022 г., 09 час. 00 мин.

по результатам составлены:

протокол лабораторных испытаний № П.03/01436-23 от 15 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04873-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04882-23 от 21 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04877-23 от 21 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04876-23 от 21 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04891-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04874-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № П. 03/01423-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № П.03/01422-23 от 21 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04882-23 от 21 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04876-23 от 21 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04877-23 от 21 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04875-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04881-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № П. 03/01435-23 от 15 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04890-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04888-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04889-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04883-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04880-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04879-23 от 20 ноября 2023 г;

протокол лабораторных испытаний № 03/04878-23 от 20 ноября 2023 г;

7) экспертиза в следующие сроки:

с " 17 " ноября 2023 г., 09 час. 00 мин.

по " 21 " ноября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту

457100, Челябинская область, г. Троицк, ул. Разина, 10

по результатам которого составлена:

экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 17.11.2023 г. № 74-20/04/02-23-506-2023;

экспертное заключение по результатам лабораторных испытаний

№ П.03/01436-23 от 17 ноября 2023 г;

№ 03/04873-23 от 20 ноября 2023 г;

№ 03/04882-23 от 21 ноября 2023 г;
№ 03/04877-23 от 21 ноября 2023 г;
№ 03/04876-23 от 21 ноября 2023 г;
№ 03/04891-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04874-23 от 20 ноября 2023 г;
№ П. 03/01423-23 от 20 ноября 2023 г;
№ П.03/01422-23 от 21 ноября 2023 г;
№ 03/04882-23 от 21 ноября 2023 г;
№ 03/04876-23 от 21 ноября 2023 г;
№ 03/04877-23 от 21 ноября 2023 г;
№ 03/04875-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04881-23 от 20 ноября 2023 г;
№ П. 03/01435-23 от 17 ноября 2023 г;
№ 03/04890-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04888-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04889-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04883-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04880-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04879-23 от 20 ноября 2023 г;
№ 03/04878-23 от 20 ноября 2023 г

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- 1) копия документа, подтверждающая полномочия законного представителя юридического лица;
- 2) личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиенического обучения);
- 3) документы, подтверждающие проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, в т.ч. договоры и акты выполненных работ;
- 4) копия программы производственного контроля, в т.ч. основанная на принципах ХАССП и данные о проведении контроля;
- 5) документы по контролю за процессами получения, хранения, производства пищевой продукции и сырья (журналы бракеража, журнал здоровья сотрудников, журнал учета работы холодильного оборудования, контроль за температурой и влажностью складских помещений);
- 6) документы, подтверждающие происхождение и соответствие пищевой продукции (сырья) установленным требованиям, (товаротранспортные накладные, сертификаты, декларации о соответствии), имеющиеся на пищеблоке;
- 7) копии договоров с обслуживающими организациями, копия договора на поставку бутилированной (расфасованной в емкости) питьевой воды;
- 8) копия утвержденного и согласованного 14-ти дневного примерного меню, технологические карты;
- 9) копия ведомости контроля за рационом питания;
- 10) документы, подтверждающие качество и безопасность используемых моющих и дезинфицирующих средств, рабочие инструкции по их использованию;
- 11) журнал планирования профилактических прививок, журнал осмотра на педикулез и чесотку, журнал учета обследований на гельминтозы; а также журналы: амбулаторного приема, регистрации инфекционных заболеваний, регистрации укусов клещами, учета времени работы бактерицидных облучателей.
- 12) режим дня.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Муниципальное казенное учреждение социального обслуживания «Социальный приют для детей и подростков» города Троицка Челябинской области расположено по адресу: Челябинская область, г. Троицк, ул. Октябрьская, д. 150. Здание двухэтажное. Территория огорожена, оборудованы игровые площадки с теньевыми навесами. Отопление центральное, водоснабжение и канализование-централизованное.

Проектная мощность учреждения рассчитана на 30 детей. По состоянию на 13.11.2023 г. согласно списочному составу и воспитанию в учреждении находится 21 ребенок. В возрасте от

4-17 лет. Дети распределены в три группы. Работников учреждения – 47 человек, из них сотрудников пищеблока-5 человек.

Набор помещений воспитательных групп включает в себя: спальни, помещение для отдыха и игр, санитарные узлы.

Столовая и пищеблок расположены на 1-ом этаже здания. Питание организовано в 2 смены. Технологическое оборудование пищеблока в исправном состоянии.

В учреждении организовано шестипразовое питание, согласно примерному двухнедельному меню. В меню включены: мясные, рыбные, молочные продукты, кисломолочные продукты, творог, овощи, фрукты.

Помещения медицинского блока состоят из процедурного кабинета, двух изоляторов, кабинета врача, санитарного узла

Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинами с дверями.

Суммарная масса блюд по приемам пищи соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Режим дня детей соответствует требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

Производственный контроль осуществляется. Программа производственного контроля, соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в учреждении утверждена директором МКУ «Приют».

В ходе проведенного мероприятия по контролю филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в городе Троицке» был произведен отбор проб пищевой продукции на микробиологические, санитарно-химические показатели, отбор питьевой воды на микробиологические, санитарно-химические показатели, готовых блюд на калорийность и микробиологические показатели, С-витаминизацию, смывов на паразитологические показатели, проведены инструментальные обследования параметров микроклимата и уровня искусственной освещенности. Согласно экспертному заключению № 03/04873-23 от 20.11.2023 г. и протоколу лабораторных испытаний № 03/04873-23 от 20.11.2023, проба № 4873 «вода питьевая из распределительной сети» не соответствует требованиям таблицы 3.1 главы III СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателю цветность, который составил $27,7 \pm 5,5$, при нормативе не более 20. Проведена экспертиза личных медицинских книжек сотрудников, в ходе которой установлено, что прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров сотрудников МКУ «Приют» соответствует установленным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

В ходе плановой выездной проверки установлены следующие нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства:

1. в спальне младшей группы (группа № 3) допущено использование металлических кроватей с панцирной сеткой, которые не имеют твердое ложе чем нарушены требования п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20.

Согласно п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

2. уровень искусственной освещенности в помещении игрового зала 1 группы не отвечает требованиям гигиенических нормативов, а именно: по результатам проведенного инструментального обследования в игровом зале 1 группы уровень искусственной освещенности составил «игровой зал 1 группа точка 1» показатель 356 ± 33 лк; «игровой зал 1 группа точка 2» показатель 369 ± 34 лк; «игровой зал 1 группа точка 3» показатель 370 ± 34 лк; «игровой зал 1 группа точка 4» показатель 361 ± 33 лк; «игровой зал 1 группа точка 5» показатель 369 ± 34 лк; «игровой зал 1 группа точка 6» показатель 351 ± 32 лк; «игровой зал 1 группа точка 7» показатель 357 ± 33 лк; «игровой зал 1 группа точка 8» показатель 350 ± 32 лк, «игровой зал 1 группа точка 9» показатель 340 ± 31 лк, при нормативе «не менее 400 лк», что подтверждается

протоколом инструментального обследования № П.03/01436-23 от 15.11.2023 г. и экспертным заключением от 15.11.2023 г. к указанному протоколу, и является нарушением требований п. 2.8.1, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, требований таб. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно требованиям п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях хозяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам.

Согласно требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным светоизлучением. Уровни искусственной освещенности для детей дошкольного возраста в групповых (игровых) - не менее 400 люкс, в учебных помещениях для детей старше 7 лет - не менее 300 люкс, в учебных кабинетах черчения и рисования, изостудиях, мастерских живописи, рисунка и скульптуры - 300 люкс, в мастерских трудового обучения - 400 люкс.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра от 13.11.2023 г.
- 2) Объяснение от 13.11.2023 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

специалист-эксперт, Альмухаметова Г.Т.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Альмухаметова Гульмира Турсуновна, специалист-эксперт, тел. 8(35163)21433

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

24.11.2023

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале